



BELGAQUA

**PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
POUR USAGE NON DOMESTIQUE**

FEUILLE DE TRAVAIL
06-150-010

Installations mobiles

CREATION
28/10/2015

REVISION

installations mobiles

Description

Les Installations mobiles sont des installations déplaçables qui sont aménagées temporairement en vue d'applications diverses comme (non limitatif):

- un mélangeur de mortier sur un chantier
- un appareil de pose de chape/isolation
- un forage avec bentonite
- un forage souterrain
- des véhicules de lavage de voiries
- des machines à projeter du plâtre
- des véhicules de pompiers
- des véhicules de nettoyage avec réservoir
- ...

Schéma de principe



Analyse de risque

Siphonnage et/ou contre-pression (cat. 5(*))

Mode de contamination

Siphonnage et/ou contre-pression

Matrice d'installation

	Catégorie de fluide				
Pression	1	2	3	4	5
p = atm					
p > atm					x

Protection suivant NBN EN 1717

AA-AB-AD

Protection admise par BELGAQUA

Pour les Installations mobiles produites avant le 1 janvier 2017 (à attester), une protection de type BA est tolérée jusque fin 2020.

Protection minimale recommandée par BELGAQUA

n.a.

Commentaire BELGAQUA

- Une baraque de chantier, un sanitaire mobile, des baraques et attractions foraines, véhicules de camping, des montages dans des lieux d'exposition ne sont pas couverts par la présente feuille de travail. Il y a lieu dans ces cas de consulter les feuilles de travail des appareils qui y sont installés.
- (*) Cfr. NBN EN 1717 art. 7: dans les cas où une analyse pour un appareil non domestique n'est pas possible, une surverse de type AA, AB ou AD est la seule protection pouvant être utilisée..