



VOORSCHRIFTEN VOOR DE BEVEILIGING VAN INSTALLATIES EN TOESTELLEN VOOR NIET-HUISHOUDELIJK GEBRUIK

WERKBLAD
06-010-030

Sanitaire apparatuur

UITGAVE
03/04/1984


HERZIENING
01/06/2013

Handsproeier voor bad, douche, lavabo, gootsteen voor huishoudelijke toepassing in een niet-huishoudelijke omgeving

Beschrijving

Handsproeier aangesloten aan een kraan voor gebruik in bad, stortbad, lavabo, gootsteen met uitzondering van WC en bidet.

Principeschets



Risicoanalyse

Terugheveling inhoud bad (cat. 5)

Terugheveling inhoud slang (cat. 2)

Wijze van verontreiniging

Terugheveling

Installatiematrix

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
p = atm		x			x
p > atm					

Beveiliging volgens NBN EN 1717

AA-AB-AD-DC

Gedoopte beveiliging BELGAQUA

AC-AF-AG-BA-CA-DA-DB-EA-EB-EC-ED-HA-HB-HC-HD-LA-LB

Aanbevolen minimale beveiliging

EB

Toelichting BELGAQUA

- Voor huishoudelijke toepassing in een niet-huishoudelijke omgeving geldt ook de afwijkingstabel. Zie NBN EN 1717 art. 6.1 afwijkingstabel 3.
- De beveiliging kan vervangen worden door de plaatsing van een beveiliging EB op de koud- als de warmwataansluiting van de mengkraan.
- De beveiliging EB ter bescherming van de handsproeier mag geplaatst worden aan het begin of op het einde van de flexibel.
- Beveiliging van de mengkraan: zie werkblad 06-010-010.