



BELGAQUA

**VOORSCHRIFTEN VOOR DE BEVEILIGING VAN INSTALLATIES EN TOESTELLEN
VOOR NIET-HUISHOUDELIJK GEBRUIK**

WERKBLAD
06-010-080

Sanitaire apparatuur

UITGAVE
03/04/1984


HERZIENING
01/01/2006

**Spoelsysteem voor urinoir
met niet-horizontale randspoeling**

Beschrijving

Spoelsysteem voor urinoir met niet-horizontale randspoeling

Principeschets



Risicoanalyse

Terugheveling inhoud (cat. 5)

Wijze van verontreiniging

Terugheveling

Installatiematrix

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
$p = atm$					x
$p > atm$					

Beveiliging volgens NBN EN 1717

AA-AB-AD-DC

Gedoopte beveiliging BELGAQUA

n.v.t.

Aanbevolen minimale beveiliging

DC

Toelichting BELGAQUA

- De beveiliging DC kan ook verwezenlijkt worden door conforme spoelopeningen van de randspoeling.
- Bij toevoeging van additieven zie tevens werkblad 06-110-010.