



BELGAQUA

**PRESCRIPTIONS POUR LA PROTECTION D'INSTALLATIONS ET APPAREILS
POUR USAGE NON DOMESTIQUE**

FEUILLE DE TRAVAIL
06-060-030

Traitement de l'eau

CREATION
01/06/2006


REVISION
01/06/2013

Traitement d'eau par filtration avec taille de pores $\geq 0,1 \mu\text{m}$

Description

Filtration mécanique, sur membrane et adsorption.

Schéma de principe



Analyse de risque

Siphonnage et/ou contre-pression (cat. 2)

Mode de contamination

Siphonnage et/ou contre-pression

Matrice d'installation

	Catégorie de fluide				
Pression	1	2	3	4	5
p = atm					
p > atm		x			

Protection suivant NBN EN 1717

AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB

Protection admise par BELGAQUA

n.a.

Protection minimale recommandée par BELGAQUA

EA

Commentaire BELGAQUA

- Les appareils doivent toujours être maintenus en bon état de fonctionnement et de propreté.
- Le risque situé en aval de la filtration peut rendre l'utilisation d'une protection de niveau plus élevé nécessaire.