



Belgische Federatie voor de Watersector

Vereniging zonder winstoogmerk

**Conformiteitscontrole van apparaten
bestemd voor aansluiting op de drinkwaterleidingnetten**

**Keuring van keerkleppen en beveiligingen
tegen verontreiniging van het water van de openbare distributie
bestemd voor menselijke consumptie**

**Attest van categorie van fluïdum
dat in contact kan komen met drinkwater**

15 April 2023

© NAVewa 1994/BELGAQUA 1998, 2002, 2003, 2009, 2010, 2011
Alle rechten voorbehouden.

*Disponible en français sur demande chez BELGAQUA
Available in English on request to BELGAQUA*

INLEIDING

Het behoud van een onberispelijke waterkwaliteit, overeenkomstig de wettelijke eisen opgelegd aan het water bestemd voor de menselijke consumptie, vormt één van de fundamentele verplichtingen waaraan de waterleidingbedrijven en -diensten zijn onderworpen.

Gezien het grote aantal en de diversiteit van de apparaten en installaties die kunnen aangesloten worden op de netten, is een gepaste reglementering en een doeltreffend toezicht op de toepassing ervan noodzakelijk om te voorkomen dat water waarvan de kwaliteit gewijzigd kan zijn in de apparaten of binneninstallaties van de abonnees in bepaalde omstandigheden terugvloeit naar het net en de andere gebruikers besmet. De principes van deze reglementering zijn vastgesteld in de Europese norm NBN EN-1717 "Protection against pollution of potable water in water installations and general requirements of devices to prevent pollution by backflow", alsmede in de normen waarnaar wordt verwezen in bovenvermelde norm (beschikbaar bij het Belgisch Instituut voor Normalisatie, Birminghamstraat, 131 - 1070 Brussel - www.nbn.be).

De eigenaars en gebruikers van installaties en apparaten die op de netten zijn aangesloten zijn volledig verantwoordelijk voor de correcte bouw, opstelling en onderhoud hiervan, maar dit neemt niet weg dat de waterleidingbedrijven erop moeten toezien dat deze laatsten ingelicht worden omtrent hun verplichtingen en de onontbeerlijke voorzorgsmaatregelen die zij in acht moeten nemen.

Met dit doel hebben de Belgische waterleidingbedrijven een geheel van technische voorschriften uitgewerkt die werden vastgelegd in de BELGAQUA Technische Voorschriften Binneninstallaties, waarvan de basisversie, in toepassing van de Europese norm NBN EN1717, goedgekeurd werd door de Raad van Bestuur van BELGAQUA op 25 november 2002.

Ieder waterleidingbedrijf controleert (of kan hiervoor een gekwalificeerd organisme aanstellen) bij zijn abonnees of de installatie en in het bijzonder de apparaten aangesloten op de netten, de vereiste beveiligingen tegen verontreiniging en de gebruikte fluïda die in contact kunnen komen met drinkwater voldoen aan de technische eisen beschreven in de BELGAQUA Technische Voorschriften Binneninstallaties.

Aangezien het aantal te controleren installaties zeer groot kan zijn en om een controle van identieke apparaten bij de abonnees niet onnodig te herhalen, heeft BELGAQUA sedert 1975 een gecentraliseerd controlesysteem opgezet aangaande de conformiteit van apparaten, de keuring van beveiligingen (waaronder ook keerkleppen) en een attestering van conformiteit van fluïda die in contact kunnen komen met drinkwater.

Dit BELGAQUA-systeem biedt de fabrikanten of invoerders van dergelijk materieel of producten de mogelijkheid, op voorwaarde dat aan de administratieve en technische eisen wordt voldaan, voor hun apparaten conformiteitsattesten en voor hun beveiligingen om keuringscertificaten te bekomen en, voor de producenten of verdelers van fluïda die in contact kunnen komen met drinkwater in de hierboven vermelde apparaten of installaties, een attest te verkrijgen van conformiteit met de voorwaarden voor de verschillende categorieën voorzien in de norm NBN EN-1717.

In dat geval kan de controle bij de abonnees in grote mate vereenvoudigd worden en deze laatsten beschikken daarenboven over betere waarborgen aangaande het materieel dat zij willen installeren of de producten die zij gebruiken. In dit verband dient er wel op gewezen dat de fabrikanten of invoerders van de apparaten, beveiligingen en producten volledig vrij zijn om deze controle al dan niet door BELGAQUA te laten uitvoeren. Als zij van deze dienstverlening geen gebruik wensen te

maken kunnen zij te allen tijde ter plaatse door de waterleidingbedrijven of -diensten de nodige controles laten uitvoeren aan de door deze vastgestelde voorwaarden.

In afwezigheid van een attest van categorie van fluïda zal er evenwel voor bepaalde soorten apparaten of installaties beroep moeten gedaan worden op beveiligingen van hoger niveau.

De Gewestelijke overheidsdiensten die bevoegd zijn op het gebied van de wetgeving inzake de waterleiding kunnen verplichtingen opleggen m.b.t. conformiteitsattest van installaties, toestellen of beveiligingen. De betrokken partijen zijn in dat geval verplicht aan deze eisen te voldoen, onafhankelijk van de hierboven beschreven mogelijkheden aangeboden door BELGAQUA.

Sedert 1 oktober 1994 heeft BELGAQUA haar gecentraliseerd systeem voor de conformiteitscontrole van apparaten, de keuring van beveiligingen en de attestering van categorie van fluïda herwerkt vooral om het meer kenbaar te maken en aldus het algemeen beschermingsniveau van de kwaliteit van het distributiewater en hierdoor de veiligheid van de verbruikers te verbeteren.

Eén van de voornaamste wijzigingen heeft betrekking op de publicatie, op verzoek van de houders van certificaten en mits betaling van een beperkte vergoeding, van de referenties van de conforme apparaten, van de goedgekeurde beveiligingen en geattesteerde categorieën van fluïda in een jaarlijks repertorium uitgegeven door BELGAQUA dat op grote schaal wordt verspreid in de beroepsmiddelen (installateurs, studie bureaus, aankoopdiensten), bij de betrokken waterverbruikers en in het technisch onderwijs.

Sinds 1 oktober 1997 worden de technische controles per "familie" uitgevoerd. Een familie groepeert een reeks toestellen of beveiligingen van éénzelfde producent en onder een bepaalde merknaam, uitgerust met éénzelfde hydraulisch systeem.

De laatste aanpassing betreft de geldigheidsduur van de attesten, ingevolge de publicatie van de norm NBN EN-1717 en van de verschillende productnormen voor de beveiligingen.

In deze brochure vindt u de diverse documenten die betrekking hebben op het systeem dat door BELGAQUA werd ingevoerd:

- Algemene voorwaarden van toepassing op de BELGAQUA-conformiteitscontrole van apparaten en installaties aangesloten op het waterleidingnet, op de keuring van beveiligingen en op de attestering van categorie van fluïda;
- Typeformulieren voor het indienen van een aanvraag tot het bekomen van een BELGAQUA-attest van conformiteit van een apparaat met de voorschriften van de BELGAQUA Technische Voorschriften Binneninstallaties / keuring van een keerklep of beveiliging ter bescherming van de drinkwaternetten tegen verontreinigingen/ attestering van categorie van fluïda die in contact kunnen komen met drinkwater;
- Geldende tarieven (herzienbaar door de Raad van Bestuur van BELGAQUA).

ALGEMENE VOORWAARDEN

van toepassing op de BELGAQUA conformiteitscontrole van apparaten en installaties aangesloten op het waterleidingnet, op de keuring van beveiligingen en op de attestering van categorie van fluïda die in contact kunnen komen met drinkwater

1. ALGEMEEN

1.1 Onderwerp en toepassingsgebied

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contractuele verhoudingen tussen enerzijds BELGAQUA en anderzijds de aanvragers en/of de houders van:

- a) een certificaat van conformiteit van apparaten of installaties die in België op de markt worden gebracht om te worden aangesloten op de waterdistributienetten (apparaten), met de regels en technische voorschriften opgenomen in de BELGAQUA TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN BINNENINSTALLATIES (TVB)
- b) een keuringscertificaat voor keerkleppen en beveiligingssystemen tegen de verontreiniging van de netten (beveiligingen),
- c) een attest van categorie van fluïda die in contact kunnen komen met drinkwater.

Iedere aanvraag tot het bekomen van een conformiteitsattest of een keuringscertificaat ingediend door een fysieke of rechtspersoon door terugzending van het ondertekend aanvraagformulier houdt in dat deze het geheel der schikkingen van onderhavig document zonder voorbehoud onderschrijft.

Iedere verwijzing naar de benaming "NAVEWA" of "Nationale Vereniging der Waterleidingbedrijven" is gelijkwaardig aan "BELGAQUA", "Belgische Federatie van Drinkwaterbedrijven" of "Belgische Federatie voor de Watersector", overeenkomstig de verschijningen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

1.2 Draagwijdte van de verantwoordelijkheid

De conformiteitscontrole van apparaten uitgevoerd door BELGAQUA in het kader van onderhavige algemene voorwaarden heeft enkel betrekking op de eisen inzake het voorkomen van verontreiniging van de waterleidingnetten, zoals omschreven in de TVB. De afgeleverde attesten verklaren dat de apparaten, de beveiligingen of de fluïda voorgelegd ter controle over voldoende waarborgen beschikken, in normale gebruiksomstandigheden zoals gespecificeerd door de aanvrager, om deze verontreiniging te voorkomen.

De door BELGAQUA uitgevoerde controles waarborgen echter geenszins de algemene goede werking noch enig ander aspect met betrekking tot de kwaliteit van de apparaten of van de fluïda, zoals bv. hun doeltreffendheid, duurzaamheid, gebruiksveiligheid in de meest algemene zin, enz. De fabrikanten zijn in alle omstandigheden volledig verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun producten, voor de gelijkvormigheid met de modellen en de informatie voorgelegd tijdens de controles en voor de gevolgen van het gebruik ervan. Ze mogen op geen enkele wijze gebruik maken van een door BELGAQUA afgeleverd attest in toepassing van onderhavige algemene voorwaarden om van de hierboven bedoelde kwaliteiten of andere kenmerken die buiten het bereik horen van de attesten en certificaten van hun producten of diensten gewag te maken.

De beproeving en keuring van de beveiligingen heeft betrekking op de goede werking van deze beveiligingen, voor de voorziene doeleinden en in welomschreven gebruiksomstandigheden, en bijgevolg op hun geschiktheid om een normaal doeltreffende bescherming te bieden tegen gevaren van verontreiniging afkomstig van de installaties van de abonnees. De keuring van deze

beveiligingen door BELGAQUA houdt niet in dat zij zonder voorbehoud in de binneninstallaties mogen geplaatst worden, inzonderheid als zij deel uitmaken van een geheel dat ook andere functies heeft. De houders van een certificaat en hun klanten blijven volledig onderworpen aan de schikkingen van de technische reglementen of algemene leveringsvoorwaarden van de waterleidingbedrijven.

De attesten van categorie van een fluidum afgeleverd door BELGAQUA hebben betrekking op hun conformiteit met de categorieën voorzien in de Europese norm NBN EN-1717, op basis van de informatie die te goeder trouw door de producenten en/of verdelers wordt verstrekt. Deze blijven volledig verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie en voor de gelijkvormigheid, in alle omstandigheden, van de fluida die zij op de markt brengen met de inlichtingen die aan Belgaqua werden verstrekt. Ze worden, door zich aan onderhavige procedure te onderwerpen, geenszins vrijgesteld van hun verplichtingen inzake de etikettering van de verpakkingen en recipiënten die bestemd zijn om de fluida in kwestie te bevatten.

2. AANVRAAG TOT HET BEKOMEN VAN EEN CONFORMITEITSATTEST VOOR EEN APPARAAT OF EEN KEURINGSCERTIFICAAT VOOR EEN BEVEILIGING

2.1 Informatie

Op verzoek van een fabrikant, invoerder of verdeler van apparaten, beveiligingen of fluida worden hem ter informatie en voor eventuele behandeling van een dossier volgende elementen toegestuurd:

- een exemplaar van onderhavige algemene voorwaarden;
- een formulier voor het indienen van een aanvraag volgens de Bijlage aan onderhavige algemene voorwaarden;
- een exemplaar van de BELGAQUA TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN BINNENINSTALLATIES;
- alle nuttige inlichtingen inzake de afwikkeling van de procedure, de informatie te verstrekken door de aanvrager, de kosten voor het onderzoek en het bedrag van de bijdrage voor toekenning, registratie en instandhouding van het eventueel toegekende attest of certificaat.

2.2 Behandeling van de aanvraag

Het terugsturen van het ingevulde en ondertekende formulier houdt in dat de aanvrager alle clausules van onderhavige algemene voorwaarden volledig onderschrijft. Inzonderheid kunnen bij niet-naleving de maatregelen die hierna in 3.3. worden beschreven toegepast worden, zelfs tijdens de onderzoeksfase.

Als BELGAQUA in het bezit is gekomen van de correct ingevulde en ondertekende aanvraag, aangevuld met de betreffende technische inlichtingen, meldt zij aan de aanvrager dat zijn dossier in behandeling wordt genomen. Het onderzoek vat echter pas aan nadat de aanvrager het forfaitair bedrag zoals bedoeld in 6.3. hierna, ofwel het voorschot, aan BELGAQUA heeft gestort. Het voorschot wordt in mindering van de eindrekening gebracht en blijft in ieder geval eigendom van BELGAQUA.

BELGAQUA duidt voor de aanvrager één of meerdere experten aan die ermee belast worden de voorgelegde apparaten, beveiligingen of fluida te onderzoeken. Deze laatsten zullen zich, indien nodig, binnen de grenzen van het Belgisch grondgebied verplaatsen naar de aanvrager of iedere andere plaats waar een effectief nazicht van de apparaten of beveiligingen kan worden uitgevoerd. De aanvrager heeft ook de mogelijkheid zijn toestellen ter onderzoek bij Belgaqua of op de werkplaats van de aangeduide expert voor te leggen.

De aanvrager moet alles in het werk stellen om de taak van de experts te vergemakkelijken en alle kosten nodig voor het onderzoek ten laste nemen (zoals daar zijn: bezorgen van de nodige documentatie en monsters, demontage van de apparaten, ter beschikking stellen van de nodige testapparatuur, energie, personeel, enz.).

Als de door BELGAQUA aangeduide experts zich dienen te verplaatsen naar de installaties die onder de hoede staan van de aanvrager, dient deze laatste erop toe te zien dat de persoonlijke veiligheid van de experts verzekerd wordt en dat alle risico's gedekt zijn die zij of hun materiaal kunnen lopen. De aanvrager zal de nodige stappen ondernemen bij derden om dezelfde waarborgen te bieden als de experts zich bij deze laatste moeten begeben.

BELGAQUA verbindt er zich toe de door de aanvrager verstrekte inlichtingen vertrouwelijk te behandelen. Inzonderheid zullen deze enkel medegedeeld worden aan derden mits expliciet akkoord van de aanvrager. BELGAQUA zal het bestaan van een aanvraag niet aan derden mededelen. In dezelfde zin zal de aanvrager op geen enkele wijze melding maken van zijn aanvraag alvorens door BELGAQUA een attest of een certificaat is afgeleverd of initiatieven nemen die laten veronderstellen dat een conformiteitsattest of keuringscertificaat reeds is verleend of zou kunnen verleend worden voor de apparaten, beveiligingen of fluïda die het onderwerp uitmaken van de aanvraag.

2.3 Technische analyse

Bij de technische analyse wordt met name nagezien:

- of het gedetailleerd schema van het hydraulisch gedeelte van het apparaat, voorgelegd en authentiek verklaard door de aanvrager, conform is met de TVB;
- of het onderzoek van type-exemplaren van het apparaat de conformiteit ervan met bovenstaand schema bevestigt;
- of de beveiligingen volgens de geldende normen vervaardigd zijn;
- of de inlichtingen van de fabrikant, de invoerder of de verdeler aangaande de plaatsing, de indienststelling en het onderhoud van het apparaat of de installatie overeenstemmen met de algemene bepalingen van de TVB en in normale gebruiksomstandigheden de werking van de voorziene beveiligingen is verzekerd. Desgevallend kan deze overeenstemming door laboratoriumproeven worden nagegaan.
- het veiligheidsinformatieblad van het fluïdum conform de richtlijn 93/112/EEG en de latere aanpassingen van deze richtlijn, alsook de volledige samenstelling, met aanduiding van CAS nummers en chemische benaming van het product. Deze samenstelling zal op vertrouwelijke wijze onderzocht worden.

Indien de door BELGAQUA uitgevoerde controles aantonen dat de voorgelegde apparaten niet de nodige beveiliging bieden zoals voorzien in de TVB, dan wordt de aanvrager daarvan op de hoogte gesteld en worden hem de wijzigingen die nodig zijn gemeld.

De aanvrager zal op de volgens de aanwijzingen van BELGAQUA gewijzigde apparaten of beveiligingen een nieuw specifiek typenummer of -aanduiding aanbrengen zodat op ondubbelzinnige wijze onderscheid wordt gemaakt met de niet-conforme apparaten of beveiligingen.

Voor de fluïda die in contact kunnen komen met drinkwater moeten de aanduidingen van het veiligheidsinformatieblad en de voorgelegde samenstelling toelaten om op ondubbelzinnige wijze vast te stellen dat de producten, zoals ze op de markt worden gebracht, voldoen aan de criteria van de Europese norm NBN EN-1717 voor de beoogde categorieën. In afwezigheid van zulke informatie zal er geen attest kunnen afgeleverd worden en zullen de fluïda automatisch beschouwd worden als behorende tot de hogere overeenkomstige categorie.

De aanvragen worden zo vlug mogelijk behandeld, rekening houdend met de informatie en/of monsters die ter beschikking worden gesteld door de aanvrager. Als BELGAQUA beschikt over elementen die erop wijzen dat het technisch onderzoek kans loopt om abnormaal lang te duren en in ieder geval indien de duurtijd de drie maanden overschrijdt, wordt dit aan de aanvrager gemeld. In gemeen overleg worden de maatregelen bepaald die moeten toelaten het onderzoek te bespoedigen.

3. CONFORMITEITSATTEST – KEURINGSCERTIFICAAT

3.1 Toekennen van een attest of certificaat

Als het onderzoek van het technisch dossier ingediend door de aanvrager tot een positieve beslissing leidt, levert BELGAQUA aan de aanvrager een conformiteitsattest voor apparaten, een keuringscertificaat voor beveiligingen of een attest van categorie van fluïdum af. BELGAQUA brengt haar aangeslotenen nauwlettend op de hoogte van de verlening van een attest of van een certificaat en ziet erop toe dat deze laatsten er effectief rekening mee houden. BELGAQUA neemt de referenties van de apparaten, beveiligingen of fluida en de houders van de attesten of certificaten op in de eerstvolgende uitgave van haar repertoria onder de in 4.1. hierna bepaalde voorwaarden.

Zijnerzijds verbindt de houder van een attest of certificaat zich ertoe enkel exemplaren van apparaten of beveiligingen onder een bepaald merk en modelnaam op de Belgische markt te brengen die wat betreft hun hydraulisch gedeelte of de gedeelten die het hydraulisch gedrag kunnen beïnvloeden conform zijn met het model waarvoor een attest of certificaat werd afgeleverd of fluida die conform zijn met geattesteerde types. Bij iedere levering dienen de apparaten uitgerust te worden met de vereiste beveiligingen en de geëigende montage- en onderhoudsinstructies om toe te laten de installaties van de abonnees in overeenstemming te brengen met de TVB.

De geldigheidsduur van de door BELGAQUA afgeleverde conformiteitsattesten of keuringscertificaten wordt beperkt tot 5 jaar, vanaf datum van het certificaat, zonder afbreuk van de specifieke beperkingen betreffende de certificatie van beveiligingen op basis van een keuringsverslag van een ander bevoegd organisme van een lidstaat van de Europese Unie, in welk geval de geldigheidsduur niet langer kan zijn dan die van het oorspronkelijk certificaat. De aanvrager stelt BELGAQUA onverwijld in kennis van iedere wijziging die hij van plan is door te voeren in het hydraulisch gedeelte of in gedeelten die het hydraulisch gedrag kunnen beïnvloeden, alvorens nieuwe types op de markt te brengen. Desgevallend kan BELGAQUA aan de houder van een attest of certificaat melden dat voor het apparaat of de beveiliging waaraan substantiële wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het oorspronkelijk model een nieuwe technische analyse moet plaatsvinden, gedekt door een afzonderlijke keuringsaanvraag. Voor een fluïdum dat in contact kan komen met drinkwater doet iedere wijziging van de formulering de geldigheid van het attest vervallen. De houder van dergelijk attest moet in dat geval een nieuwe aanvraag indienen.

De houder van een attest of certificaat is gemachtigd om hiernaar te verwijzen, in de vorm van zijn keuze, met inachtneming van de van kracht zijnde wetgeving - inzonderheid de regels die de vrije mededinging waarborgen -, maar enkel en op ondubbelzinnige wijze naar de apparaten, beveiligingen of fluida gedekt door het attest of certificaat en voor zover deze niet werden gewijzigd. De apparaten, beveiligingen of de verpakkingen van de fluida mogen een merking dragen waarin hiernaar wordt verwezen. Indien de attest- of certificaathouder het logo of kenteken van BELGAQUA wenst aan te brengen op zijn apparaten, beveiligingen of verpakkingen van fluida dient hij hiervoor voorafgaandelijk aan BELGAQUA de toelating te vragen, rekening houdend met de intellectuele eigendomsrechten die hierop berusten. Daarbij maakt hij melding van de wijze waarop hij deze markering wenst aan te brengen. Deze merking of de publicaties onder iedere vorm zal op

ondubbelzinnige wijze verwijzen naar de conformiteit met de TVB of indien van toepassing naar de norm NBN EN-1717.

De bescherming van de rechten van de attest- of certificaathouder tegen ongerechtvaardigde acties van derden betreffende conformiteitsattesten of keuringscertificaten die op basis van onderhavige algemene voorwaarden werden toegekend, wordt normaal verzekerd door BELGAQUA, met dien verstande dat de houder zich kan aansluiten bij de acties waartoe BELGAQUA heeft besloten.

De houder mag verwijzen naar het door BELGAQUA afgeleverde attest of certificaat in leveringen buiten het Belgisch grondgebied.

BELGAQUA kan hem echter terzake geen enkele waarborg bieden in verband met de uitoefening van dit recht ten opzichte van derden.

BELGAQUA kan de houder geen waarborgen bieden tegen de gevolgen van eventuele wijzigingen aan de TVB. BELGAQUA zal de houder hiervan op de hoogte stellen zodra er voldoende aanwijzingen zijn in verband met dergelijke wijzigingen.

3.2 Controle

BELGAQUA kan op ieder ogenblik en op haar eigen kosten de controles uitvoeren die zij nuttig acht in de installaties van de houder alsmede, met het akkoord van hun verantwoordelijken, in verkooppunten, stockageruimten of tentoonstellingsruimten van de apparaten, beveiligingen of fluïda die gedekt zijn door een attest of certificaat, teneinde zich ervan te vergewissen dat de apparaten, beveiligingen of fluïda overeenstemmen met het model waarvoor een certificaat of attest werd afgeleverd en met de eventuele bijkomende voorwaarden voorzien in deze documenten.

De houder zal zijn medewerking verlenen om dit nazicht zo vlot mogelijk te laten verlopen, met name door kosteloos de gevraagde monsters ter beschikking te stellen van BELGAQUA of indien nodig tussen te komen bij hogerbbedoelde derden.

BELGAQUA is niet verplicht vooraf deze controle te melden maar zal in de mate van het mogelijke vermijden de normale activiteiten van de houder zonder reden ernstig te verstoren.

Indien een bepaalde non-conformiteit wordt vastgesteld licht BELGAQUA de houder in over de resultaten van haar controles. Deze laatste dient per kerende te melden welke correctieve maatregelen hij zal treffen en wat hij heeft gedaan of zal doen met de betwiste apparaten, beveiligingen of fluïda.

3.3 Maatregelen bij niet-naleving

Wanneer een bepaalde non-conformiteit wordt vastgesteld bij controles of wanneer blijkt dat de aanvrager of houder van een attest of certificaat zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen, kan BELGAQUA een einde stellen aan de overeenkomst met intrekking van het attest of certificaat alsmede een schadevergoeding opeisen die is vastgesteld op het forfaitair bedrag van viermaal het bedrag van toepassing bij de oorspronkelijke aanvraag voor een attest of certificaat.

3.4 Uitbesteding

Indien de houder de productie, assemblage of montage van apparaten, beveiligingen of fluïda waarvoor hij een BELGAQUA-conformiteitsattest of keuringscertificaat heeft ontvangen aan een derde toevertrouwt, dient hij BELGAQUA hieromtrent in te lichten. Hij blijft echter zelf volledig verantwoordelijk voor de goede uitvoering door bedoelde derden van zijn contractuele

verplichtingen, en inzonderheid voor de technische conformiteit van de apparaten, beveiligingen of fluïda.

Kan hij dergelijke waarborgen niet bieden, dan dient hij deze derden, aan wie hij de productie, assemblage of montage van de apparaten of beveiligingen of de formulering van fluïda die op de markt worden gebracht heeft toevertrouwd, te verzoeken om zelf een aanvraag voor het bekomen van een conformiteitsattest of keuringscertificaat in te dienen bij BELGAQUA.

3.5 Oude attesten en certificaten

Gelet op de in voege treding van de norm NBN EN-1717 en van de productnormen m.b.t. de beveiligingen, worden de attesten en certificaten afgeleverd vóór 31 december 2003 na 31 december 2008 als definitief waardeloos beschouwd.

4. PUBLICATIES

4.1 BELGAQUA-publicaties

Minstens éénmaal per jaar publiceert BELGAQUA een repertorium van de apparaten waarvoor een conformiteitsattest werd afgeleverd, van de goedgekeurde beveiligingen en van de fluïda waarvan de categorie geattesteerd werd, waarvoor attest- of certificaathouders een periodieke publicatiebijdrage hebben gestort, met dien verstande dat de eerste verschijning automatisch verzekerd is ingevolge de toekenning van het attest of certificaat. Door de betaling van de publicatie bijdrage bevestigen de houders dat hun apparaten, beveiligingen of fluïda die op de markt zijn gebracht op het ogenblik van deze betaling niet gewijzigd werden ten opzichte van het model waarvoor een attest of certificaat werd afgeleverd.

Deze publicatie kan aangevuld worden door de opname op de website van BELGAQUA van lijsten of door middel van een raadplegingsfunctie.

In geen geval vormt de afwezigheid van opname in het door BELGAQUA gepubliceerde repertorium een voldoende reden om te weigeren dat apparaten of beveiligingen worden aangesloten op het waterdistributienet, mits de installatie van de volgens de TVB nodige bijkomende terugstroombeveiligingen uitgerust is.

De bevestiging van de attestering door BELGAQUA van de categorie van een fluïdum, door middel van opname van de referenties van dit fluïdum in het jaarlijks repertorium van BELGAQUA is in ieder geval nodig om binnen deze categorie te worden aanvaard indien het wordt gebruikt in een apparaat of installatie uitgerust met een beveiliging die luidens de Europese norm NBN EN-1717 hiervoor volstaat. In afwezigheid van een geldig attest van categorie, zal het apparaat of de installatie voorzien moeten worden van een beveiliging die voldoet voor een fluïdum van hogere categorie.

4.2 Publicaties van de attest- of certificaathouders

Zoals hierboven beknopt omschreven, hebben de attest- en certificaathouders het recht met alle geëigende middelen melding te maken van de rechten die voortvloeien uit de door BELGAQUA verstrekte conformiteits- of categorieattesten of keuringscertificaten.

BELGAQUA kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor ieder wederrechtelijk gebruik van dit publiciteitsrecht door de houder. Inzonderheid is BELGAQUA gevrijwaard tegen iedere eis tot schadevergoeding ingediend door derden ingevolge door hem gevoerde publiciteit.

5. GESCHILLENREGELING

Ieder geschil aangaande de geldigheid, interpretatie of uitvoering van onderhavige algemene voorwaarden zal definitief geregeld worden, volgens het CEPINA-reglement, door drie rechters die een Arbitragecommissie vormen, waarvan er één zal worden aangeduid door BELGAQUA, een tweede door de aanvrager of houder van een attest of certificaat en een derde in gemeenschappelijk overleg door deze twee eersten. De arbitrage vindt plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Belgisch recht is erop van toepassing. Beide partijen verbinden zich ertoe de besluiten van de Arbitragecommissie als bindend te beschouwen.

Ieder verzoek tot tussenkomst van de Arbitragecommissie zal per aangetekend schrijven worden gericht aan de Directeur van BELGAQUA, met opgave van de aangevochten beslissing en van de motieven waarop de aanklager zijn vraag steunt.

De grieven geformuleerd door BELGAQUA zullen aan de andere partij worden betekend door de Directeur van BELGAQUA.

De Arbitragecommissie doet tevens uitspraak omtrent de procedurekosten en bepaalt welke van de partijen deze dient te dragen.

6. OVERIGE BEPALINGEN

6.1 Klachten

Als de houder van een attest of certificaat op de hoogte wordt gesteld van klachten van gebruikers van zijn apparaten, beveiligingen of fluida, waarbij er een gevaar wordt aangetoond voor de aantasting van de kwaliteit van het distributiewater, stelt hij BELGAQUA daarvan onverwijld op de hoogte.

Indien BELGAQUA kennis heeft van gelijkaardige klachten aangaande apparaten, beveiligingen of fluida die niet gewijzigd werden ten opzichte van degene waarvoor een attest of certificaat werd bekomen, brengt zij de houder daarvan op de hoogte en meldt hem welke maatregelen dienen getroffen om de vastgestelde fouten te verhelpen. Indien hij te goeder trouw was en bij de uitvoering van zijn apparaten of beveiligingen de zorg aan de dag heeft gelegd die normaal terzake mag worden verwacht, zal BELGAQUA de kosten van de controle voor haar rekening nemen en een attest of certificaat verlenen voor de versie van de apparaten of van de beveiligingen die volgens de door BELGAQUA verstrekte aanwijzingen werden aangepast. Voor de fluida die in contact kunnen komen met drinkwater dient de attesthouder de verplichtingen zoals voorzien in de richtlijn 93/112/EEG en zijn latere wijzigingen na te leven en desgevallend het bewijs te leveren dat de fluida opnieuw aan de criteria voldoen inzake de categorie van fluidum, vastgesteld door de Europese norm NBN EN-1717.

De bepalingen van onderhavig artikel 6.1. gelden onverminderd een eventuele toepassing van art. 3.3., onder meer wat betreft het recht van BELGAQUA op schadevergoeding.

6.2 Verantwoordelijkheid

BELGAQUA wijst elke verantwoordelijkheid af, in welke vorm dan ook, voor schade ontstaan in het kader van de toepassing van onderhavige algemene bepalingen, van aanvragen voor het bekomen van conformiteitsattesten of keuringscertificaten en de toekenning van deze documenten, tenzij kan

worden bewezen dat BELGAQUA terzake een grove fout of nalatigheid heeft begaan die rechtstreeks verband houdt met de vastgestelde schade.

De houder van een attest of certificaat vrijwaart BELGAQUA tegen ieder verzoek tot schadeloosstelling ingediend door derden in het kader van de toepassing van onderhavige algemene voorwaarden.

6.3 Vergoedingen

De aanvrager betaalt aan BELGAQUA een vergoeding voor het onderzoek en de afhandeling van een aanvraag voor het bekomen van een conformiteitsattest voor apparaten, van een keuringscertificaat voor beveiligingen of van attestering van categorie van fluïda, met inbegrip van de aflevering van deze documenten, de registratie van de referenties van de apparaten, beveiligingen of fluïda en de eerste publicatie hiervan in het door BELGAQUA gepubliceerde repertorium.

Het bedrag van deze vergoeding wordt forfaitair vastgesteld door de Raad van Bestuur van BELGAQUA. Dit bedrag kan verschillen naargelang de aanvraag betrekking heeft op de conformiteitscontrole van een apparaat, de keuring van een beveiliging of de attestering van categorie van een fluidum en in functie van de specifieke gevallen zoals voorzien door de Raad van Bestuur van BELGAQUA. Dit wordt aan de aanvrager gemeld bij het toesturen van de informatie beschreven in 2.1. hiervoor.

In bijzondere gevallen zal een kostprijsberekening opgemaakt worden voor de behandeling van de aanvraag. BELGAQUA zal de aanvrager hierover vooraf schriftelijk inlichten en hem deze kostprijsberekening mededelen.

Het bedrag van de jaarlijkse vergoeding voor de publicatie zoals bedoeld in art. 4.1. en de verschillende gevallen van toepassing worden eveneens vastgesteld door de Raad van Bestuur van BELGAQUA.

De betaling van deze jaarlijkse vergoeding is facultatief, behalve voor de publicatie van de attesten van categorie van fluïda, overeenkomstig de bepalingen van artikel 4.1. hierboven. In geen geval vormt de opname in het door BELGAQUA gepubliceerde repertorium een onmisbare voorwaarde om toe te laten dat apparaten of beveiligingen worden aangesloten op het waterdistributienet. Door de betaling van de jaarlijkse vergoeding bevestigt de houder dat de apparaten, beveiligingen of fluïda die hij op de markt brengt op de datum van de betaling van de vergoeding nog steeds conform zijn met het model waarvoor hij een attest of certificaat heeft verkregen.

Bij niet-betaling binnen de 30 dagen volgend op de verzending van de factuur kan BELGAQUA aan de houder, desgevallend per aangetekend schrijven een herinneringsfactuur sturen, vermeerderd met de administratieve kosten. Blijft de houder in gebreke na een nieuwe periode van 30 dagen, dan kan BELGAQUA de referenties van de betrokken apparaten, beveiligingen of fluïda uit het repertorium schrappen. Indien hij de inschrijving van zijn apparaat, beveiliging of fluidum wenst te hernieuwen moet de in gebreke zijnde houder bij BELGAQUA een nieuwe aanvraag indienen om in een volgende editie van het repertorium te worden opgenomen

6.4 Vertrouwelijkheid

BELGAQUA zal alle nodige maatregelen treffen, met name ten opzichte van haar personeel of de experts waarop zij een beroep doet, om een vertrouwelijke behandeling te waarborgen van de dossiers die haar worden voorgelegd inzake de conformiteitsverklaring van apparaten, de keuring van beveiligingen of de attestering van categorie van fluïda.

De aanvrager of houder van een attest of certificaat dient zich, bij zijn contacten met de leden van het BELGAQUA-personeel, de waterleidingbedrijven en de door BELGAQUA aangeduide experts - zelfs als deze niet meer tewerkgesteld worden door een waterleidingbedrijf of door BELGAQUA - te onthouden van pogingen om inlichtingen van vertrouwelijke aard betreffende zijn concurrenten of hun producten in te winnen. Deze schikking blijft geldig, ook na de beëindiging van de overeenkomst.

6.5 Beëindiging van de overeenkomst

Beide partijen kunnen op ieder ogenblik een einde stellen aan de overeenkomst door middel van een aangetekend en gemotiveerd schrijven. De beëindiging wordt van kracht na afloop van een opzegtermijn van drie maanden.

Indien blijkt dat één van de partijen op ontegensprekelijke wijze zijn contractuele verplichtingen ernstig heeft verwaarloosd, heeft de andere partij het recht zonder opzegtermijn een einde te stellen aan de overeenkomst.

De opzegging van de overeenkomst houdt geenszins in dat de financiële verplichtingen van de aanvrager of houder van een attest of certificaat tegenover BELGAQUA vervallen. Inzonderheid wordt iedere som die hij heeft gestort voor het bekomen van een attest of certificaat of als vergoeding voor de publicatie in de lijst definitief eigendom van BELGAQUA.

7. EINDBESCHIKKINGEN

Onderhavige Algemene Voorwaarden werden goedgekeurd door de Raad van Bestuur van BELGAQUA in zitting van 01 oktober 2019 en zijn van toepassing vanaf 1 januari 2020. Voor alle aanvragen die op formele en volledige wijze voor deze datum worden ingediend blijven de schikking opgenomen in het document met datum 01 mei 2016 van toepassing.

Bijlagen:

- aanvraagformulieren
- tarieven

BELGAQUA

Belgische Federatie voor de Watersector

vereniging zonder winstoogmerk

Keizerinlaan, 17-19 - BE 1000 BRUSSEL

tel.: + 32(0)2 706.40.90

e-mail: info@belgaqua.be

www.belgaqua.be

Bank Belfius: IBAN: BE62 0680 8156 1061 - BIC: GKCCBEBB

BTW: BE- 0407 781 169

Aanvraag tot het bekomen van een BELGAQUA-attest van conformiteit met de
 Technische Voorschriften voor Waterinstallaties

APPARATEN *(inclusief kranen)*

nieuwe artikelen en/of verlenging van een bestaand BELGAQUA certificaat

IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER

Naam van het bedrijf, statuut			
Straat en nummer			
Postcode		Gemeente en land	
Telefoon			
e-mail			
e-mail voor facturatie			
BTW-nummer			
Geldig vertegenwoordigd door:			
Naam			
Functie			

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG (één formulier invullen per soort apparaat)

Soort toestel of kraan			
Merk (zoals het op het apparaat staat)			
Modellen/types (namen of nummers van de modellen zoals ze op het apparaat staan) indien u over EAN nummers beschikt, deze ook vermelden aub			
Bijzondere kenmerken			
Bestaand Belgaqua certificaat voor deze artikelen		vervaldatum	
Bestaande buitenlandse certificaten: (vb. KIWA, DVGW, ...)			

Ik, ondergetekende en bovengenoemde, geldige vertegenwoordiger van de firma
 verklaar hierbij BELGAQUA te verzoeken een technisch onderzoek uit te voeren van bovenvermeld



apparaat om de conformiteit ervan vast te stellen met de voorschriften van de Technische Voorschriften goedgekeurd door de Raad van Bestuur van BELGAQUA d.d. 25 november 2002 en de opeenvolgende wijzigingen.

Ik heb kennisgenomen van de Algemene Voorwaarden en het tarief van de vergoedingen van toepassing op de behandeling van onderhoudige aanvraag en op de eventuele toekenning van een conformiteitsattest en bevestig door indiening van onderhoudige volledig ingevulde en ondertekende aanvraag mijn akkoord met deze Voorwaarden.

Ik verbind mij ertoe aan BELGAQUA of enige andere persoon die door haar is gemandateerd alle inlichtingen te verschaffen die de afhandeling van het dossier kunnen vergemakkelijken.

Datum: _____ handtekening _____

(Bijlage: technische documentatie, hydraulische schema's, bestaande certificaten, enz.)

Aanvraag voor het keuren door BELGAQUA van een **KEERKLEP** of een **BEVEILIGING**
 ter bescherming van de drinkwaternetten tegen verontreinigingen
 nieuwe artikelen en/of verlenging van een bestaand BELGAQUA certificaat

IDENTITEIT VAN DE AANVRAGER

Naam van het bedrijf, statuut	
Straat en nummer	
Postcode	Gemeente en land
Telefoon	
e-mail	
e-mail voor facturatie	
BTW-nummer	
Geldig vertegenwoordigd door:	
Naam	
Functie	

ONDERWERP VAN DE AANVRAAG (één formulier invullen per soort apparaat)

Soort keerklep of beveiliging	
Merk	
Modellen/diameter (specifiek voor iedere klep of beveiliging) aub ook de EAN nummers vermelden, indien u hierover beschikt	
Bijzondere kenmerken	
Bestaand Belgaqua certificaat voor deze artikelen	vervaldatum
Bestaande buitenlandse certificaten: (vb. KIWA, DVGW, ...)	

Ik, ondergetekende en bovengenoemde, geldige vertegenwoordiger van de firma, verklaar hierbij BELGAQUA te verzoeken een technisch onderzoek uit te voeren van bovenvermelde keerklep of beveiliging met het oog op de keuring ervan door BELGAQUA.



BELGAQUA
Belgische federatie voor de watersector
Keizerinlaan 17-19
1000 Brussel, Belgium
info@belgaqua.be

Ik heb kennisgenomen van de Algemene Voorwaarden en het tarief van de vergoedingen van toepassing op de behandeling van onderhavige aanvraag en op de eventuele toekenning van een keuringscertificaat en bevestig door indiening van onderhavige volledig ingevulde en ondertekende aanvraag mijn akkoord met deze Voorwaarden.

Ik verbind mij ertoe aan BELGAQUA of enige andere persoon die door haar is gemandateerd alle inlichtingen te verschaffen die de afhandeling van het dossier kunnen vergemakkelijken.

Datum: _____ handtekening _____

(Bijlage: technische documentatie, explosietekening, hydraulische schema's, bestaande certificaten, enz.)



Controle van de conformiteit van apparaten met de BELGAQUA Technische Voorschriften Binneninstallaties

Lijst van tarieven in Euro (excl. BTW) van toepassing vanaf 15 April 2023 ⁽¹⁾

Keuring van apparaten, keerkleppen en beveiligingen ⁽²⁾

- Keuring van een nieuwe familie (uitgez. mengkranen), 5 jaar geldig	1.800,00 EUR
- Keuring van een nieuwe familie mengkranen, 5 jaar geldig	1.100,00 EUR
- Uitbreiding van een bestaande familie, 5 jaar geldig	1.100,00 EUR
- Verlenging van een bestaande familie voor 5 jaar	680,00 EUR
- Administratieve wijziging	420,00 EUR
- In het geval van afkeuring van het dossier of bij terugtrekking door de aanvrager na ontvangst en onderzoek van het volledige dossier	800,00 EUR

Onder "familie" verstaat men een reeks van toestellen of beveiligingen die een identieke hydraulische uitvoeringswijze en, voor toestellen, een identieke beveiliging hebben.

(VB: een reeks hogedrukreinigers van kleine tot grote modellen met eenzelfde manier van voeding via een identieke onderbreking of een reeks gelijkaardige keerkleppen met verschillende diameters).

Attestering van categorie van fluïdum dat in contact kan komen met drinkwater ⁽²⁾

- Keuring Fluïdum Cat 3, 1 jaar geldig.	1.200,00 EUR
- Jaarlijkse verlenging Fluïdum Cat 3	
1ste Fluïdum:	260,00 EUR
Vanaf 2de Fluïdum:	120,00 EUR

⁽¹⁾ iedere aanvraag die uiterlijk op 14 april 2023 werd ingediend samen met de nodige technische documentatie wordt behandeld aan de voorwaarden die tot die datum van toepassing zijn.

⁽²⁾ in technische documentatie mag de Belgaqua keuring worden vermeld, het Belgaqua logo mag echter niet gebruikt worden

Betalingstermijn: 30 dagen netto