



BELGAQUA

VOORSCHRIFTEN VOOR DE BEVEILIGING VAN INSTALLATIES EN TOESTELLEN VOOR NIET-HUISHOUDELIJK GEBRUIK

WERKBLAD
06-010-010

Sanitaire apparatuur

UITGAVE
30/06/1983


HERZIENING
12/09/2019

Mengkraan voor bad, lavabo, gootsteen e.d.

Beschrijving

Mengkraan voor sanitair warm en koud water voor vulling van een bad, lavabo, gootsteen, bidet enz.

Principeschets



Risicoanalyse

1. Terugheveling inhoud (cat. 5)
2. Terugheveling (cat. 2)

Wijze van verontreiniging

Terugheveling

Installatiematrix

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
p = atm		x(2)			x(1)
p > atm					

Beveiliging volgens NBN EN 1717

- 1: AA-AB-AD-DC
- 2: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-DA-DB-DC-EA-EC-HA-HB-HD-LA-LB

Gedoopte beveiliging BELGAQUA

- 2: EB-ED

Aanbevolen minimale beveiliging

- 1: AA
- 2: EB

Toelichting BELGAQUA

- Beide risico's dienen te worden beveiligd.
- (Keuken)mengkranen voor "raamoplossing" die verticaal zwenkbaar, induwbaar en/of neerlegbaar zijn, waarvan de uitloop, eventueel onder de rand van de gootsteen kunnen komen, zijn bij huishoudelijke toepassingen toegelaten indien ze zowel op de koudwater- als op de warmwater-toevoer een minimale beveiliging type EB hebben. In normale gebruiksstand moet de beveiliging 1 steeds AA zijn.