



BELGAQUA

**VOORSCHRIFTEN VOOR DE BEVEILIGING VAN INSTALLATIES EN TOESTELLEN
VOOR NIET-HUISHOUDELIJK GEBRUIK**

WERKBLAD
06-100-030

Stoomproductie

UITGAVE
01/09/2007


HERZIENING
01/06/2013

**Productie van stoom of warm water zonder
recuperatie van condensaat (> 10 bar)**

Beschrijving

Installatie voor productie van stoom of warm water, waarbij geen condensaat wordt gerecupereerd, bij drukken hoger dan 10 bar.

Principeschets



Risicoanalyse

1. Terugheveling en/of terugpersing (zonder additieven cat. 2)
2. Terugheveling en/of terugpersing (met additieven cat. 3)
3. Terugheveling en/of terugpersing (met additieven cat. 4)

Wijze van verontreiniging

Terugheveling en/of terugpersing

Installatiematrix

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
p = atm					
p > atm		x(1)	x(2)	x(3)	

Beveiliging volgens NBN EN 1717

1: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HB-LB

2: AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA

3: AA-AB-AD-AF-BA

voor 1, 2 en 3: zie toelichting BELGAQUA

Gedoopte beveiliging BELGAQUA

n.v.t.

Aanbevolen minimale beveiliging

AA-AB-AD

Toelichting BELGAQUA

Aangezien enkel de beveiligingen van de familie A bestand zijn tegen drukken hoger dan 10 bar, wordt de vereiste beveiliging AA-AB-AD.