



**BELGAQUA**

**VOORSCHRIFTEN VOOR DE BEVEILIGING VAN INSTALLATIES EN TOESTELLEN VOOR NIET-HUISHOUDELIJK GEBRUIK**

WERKBLAD  
**06-150-020**

Mobiele installaties

UITGAVE  
28/10/2015

HERZIENING  
05/12/2018


**Mobiele installatie zonder watervoorraad/tank**

**Beschrijving**

Mobiele installatie zonder watervoorraad/tank. Dit is een verplaatsbare installatie die tijdelijk ergens wordt voorzien voor diverse toepassingen zoals (niet limitatief):

- een mortelmixer op werf
- isolatie- (chape) toestel
- grondboringen
- pleisterspuitmachines
- ...

**Principeschets**



**Risicoanalyse**

Terugheveling en/of terugpersing (cat. 5)

**Wijze van verontreiniging**

Terugheveling en/of terugpersing

**Installatiematrix**

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
p = atm					
p > atm					x

**Beveiliging volgens NBN EN 1717**

AA-AB-AD

**Gedoopte beveiliging BELGAQUA**

BA (\*)

**Aanbevolen minimale beveiliging**

BA (\*)

**Toelichting BELGAQUA**

- Een werfkeet, mobiel sanitair, kermiswagens en -attracties, campingwagens, opstellingen op expositieruimtes vallen niet onder dit werkblad. Het zijn de bestaande werkbladen van de geplaatste toestellen die moeten worden geraadpleegd.
- (\*) Cfr. NBN EN 1717 art. 7: Indien een analyse, voor een toestel voor niet-huishoudelijk gebruik, niet mogelijk is, is een vrije uitstort type AA, AB of AD de enige beveiliging die gebruikt mag worden.