



**BELGAQUA**

**VOORSCHRIFTEN VOOR DE BEVEILIGING VAN INSTALLATIES EN TOESTELLEN VOOR NIET-HUISHOUDELIJK GEBRUIK**

WERKBLAD  
**06-030-160**

Keukenapparatuur

UITGAVE  
05/12/2018

**Spoelbakje voor het spoelen van ijslepels**

**Beschrijving**

Spoelbakje voor het spoelen van ijslepels.

**Principeschets**



**Risicoanalyse**

Terugheveling en/of terugpersing inhoud (cat. 5)

**Wijze van verontreiniging**

Terugheveling en/of terugpersing

**Installatiematrix**

|         | Vloeistofcategorie |   |   |   |   |
|---------|--------------------|---|---|---|---|
| Druk    | 1                  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| p = atm |                    |   |   |   |   |
| p > atm |                    |   |   |   | x |

**Beveiliging volgens NBN EN 1717**

AA-AB-AD (+ DC indien p = atm)

**Gedoopte beveiliging BELGAQUA**

AC-AF-AG-BA-CA-EA-EC-HA-HD-LB (\*)

**Aanbevolen minimale beveiliging**

EA (\*)

**Toelichting BELGAQUA**

- (\*) Gezien deze toepassing voedselbereiding betreft, moet het spoelbakje bestendig in goede staat van werking en in zuivere toestand gehouden worden.
- Voor de onderbreking naar de afvoer: zie werkblad 06-000-010.