



BELGAQUA

VOORSCHRIFTEN VOOR DE BEVEILIGING VAN INSTALLATIES EN TOESTELLEN VOOR NIET-HUISHOUDELIJK GEBRUIK

WERKBLAD
06-100-010

Luchtbevochtiging

UITGAVE
25/09/1985


HERZIENING
01/06/2013

Luchtbevochtiging

Beschrijving

- Toestel voor verhoging van de vochtigheid van de omgevingslucht door beregening, verstuuving, verdamping zonder verwarming (lage druk) of vibratie.
- Luchtbevochtiging door middel van stoom.

Principeschets



Risicoanalyse

1. Met watervoorraad: terugheveling (cat. 5)
2. Zonder watervoorraad: terugheveling (cat. 2)

Wijze van verontreiniging

Terugheveling

Installatiematrix

	Vloeistofcategorie				
Druk	1	2	3	4	5
p = atm		x(2)			x(1)
p > atm					

Beveiliging volgens NBN EN 1717

1. AA-AB-AD-DC
2. AA-AB-AC-AD-AF-AG-BA-CA-DA-DB-DC-EA-EC-HA-HB-HD-LA-LB

Gedoopte beveiliging BELGAQUA

n.v.t.

Aanbevolen minimale beveiliging

1. AB
2. EA

Toelichting BELGAQUA

n.v.t.